




単位:mm

対象品	呼び径	D	t	d	Z	l1	L	参考質量 (kg)
	150	165±0.5	8.9+1.4	146	800±3 1000±3	65 ⁺¹ ₋₀	865 1065	6.4
	200	216±0.7	10.3+1.4	194				9.8
	250	267±0.9	12.7+1.8	240				14.9
	300	318±1.0	15.1+2.2	286				21.1
	350	370±1.2	14.3+2.0	339	800±3 1000±3	80 ⁺¹ ₋₀	880 1080	23.5
	400	420±1.3	16.2+2.2	385				30.2
	450	470±1.5	18.1+2.6	431				37.9
	●500	520±1.6	20.0+2.8	477				46.3

- 備考
1. 無印は、日本下水道協会（JSWAS K-6）規格品
 2. ●印は、メーカー規格品
 3. 使用原管は、呼び径150～300は JIS K6741に準じたVP管とし、呼び径350～500は JIS K 6741に準じたVM管とします。
 4. スパイラルの方向は左回とします。
 5. 外径Dは、任意箇所における相互に等間隔な2方向以上の測定値の平均値とします。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 7. 参考質量はZ=1000について記載しています。

図名	下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 接着形スパイラル継手付き直管 最終管(略号 SSPS-C 左)	図番	1001-10-05 
	株式会社クボタケミックス		2025.2.18 S