

単位:mm

対象品	管種 略号			〉 径)	D2 (平均外径)		t1		t2		L
	HF	125 × 100	160.0	+1.0 0	125.0	+0.8 0	14.6	+1.6 0	11.4	+1.8 0	240±10

備考 1. (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定品。

- 2. 最高使用圧力は1.6MPaです。
- 3. 材質は、高密度ポリエチレンPE100です。
- 4. D1、D2(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の 平均値を言います。

図名	高圧消火設備用 レデューサ	図番	4574-60-00 △
株式会社クボタケミックス		年 月 日	2025.9.25 S