


対象品	呼び径	φD1 (平均外径)	t	単位:mm	
				L	+100 0
	50	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8 ^{+0.9} ₀	5000	
	65	75.0 ^{+0.5} ₀	6.8 ^{+0.8} ₀		
	75	90.0 ^{+0.6} ₀	8.2 ^{+1.3} ₀		
	100	125.0 ^{+0.8} ₀	11.4 ^{+1.8} ₀		
	125	160.0 ^{+1.0} ₀	14.6 ^{+1.6} ₀		
	150	180.0 ^{+1.1} ₀	16.4 ^{+2.5} ₀		
	200	250.0 ^{+1.5} ₀	22.7 ^{+3.5} ₀		
	250	315.0 ^{+1.8} ₀	28.6 ^{+4.1} ₀		
	300	355.0 ^{+2.2} ₀	32.2 ^{+4.5} ₀		

- 備考 1. (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準品
 2. 材質は、高密度ポリエチレンPE100です。
 3. D(平均外径)とは、管端から外径相当長さ以上離れた箇所での、相互に等間隔な2方向以上の外径測定値の平均値をいいます。

図名	消火用ポリエチレン管 消火用PE直管	図番	7005-03-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2023.3.7 S