


単位:mm

対象品	呼び径	外径 D		厚さ t		参考内径 d (標準)	長さ (標準)
		基準寸法	平均外径の許容差	基準寸法	厚さの許容差		
	7	9.95	±0.15	1.5	±0.15	6.95	200m
	10	13.0			±0.20	10.0	120m
	13	17.0		±0.25	13.0	120m	
	16	21.5	±0.20	2.0	±0.25	17.5	140m
	20	27.0			±0.25	23.0	180m

備考1. 平均外径の許容差とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値(平均外径)と基準寸法の差をいう。

2. 管の色は白色とする。

図名	床暖房用架橋ポリエチレン管 〈PEX-呼び径×長さFH〉	図番	7007-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 T