


単位:mm

対象品	呼び径	d (平均内径)	D (平均外径)	t1 (最小)	t2 (最小)	L±5	S	Z	H±5	参考質量 (kg)
	50×20	63.2 <sup>+0.6</sup> <sub>0</sub>	27.0±0.15	5.8	3.0	170	72	37	125	0.4
	50×25	63.2 <sup>+0.6</sup> <sub>0</sub>	32.0 <sup>+0.3</sup> <sub>0</sub>	5.8	3.0	170	72	37	125	0.4
	50×40	63.2 <sup>+0.6</sup> <sub>0</sub>	50.0 <sup>+0.4</sup> <sub>0</sub>	5.8	4.6	170	72	37	125	0.4
	※50×50	63.2 <sup>+0.6</sup> <sub>0</sub>	63.0 <sup>+0.4</sup> <sub>0</sub>	5.8	5.8	170	122	37	180	0.5
	75×20	90.3 <sup>+1.1</sup> <sub>0</sub>	27.0±0.15	8.2	3.0	202	80	39	150	0.8
	75×25	90.3 <sup>+1.1</sup> <sub>0</sub>	32.0 <sup>+0.3</sup> <sub>0</sub>	8.2	3.0	202	80	39	150	0.8
	75×40	90.3 <sup>+1.1</sup> <sub>0</sub>	50.0 <sup>+0.4</sup> <sub>0</sub>	8.2	4.6	202	81	39	150	0.8
	100×20	125.4 <sup>+1.6</sup> <sub>0</sub>	27.0±0.15	11.4	3.0	270	80	57	172	1.9
	100×25	125.4 <sup>+1.6</sup> <sub>0</sub>	32.0 <sup>+0.3</sup> <sub>0</sub>	11.4	3.0	270	80	57	172	1.9
	100×40	125.4 <sup>+1.6</sup> <sub>0</sub>	50.0 <sup>+0.4</sup> <sub>0</sub>	11.4	4.6	270	73	57	172	2.0

備考 1. 無印はメーカー規格品。

※印は日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格品(PTC K 13)。

- D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
- d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。
- EF受け口部の寸法は左右共通です。
- ハッチングは電熱線部を示します。
- 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	建築設備用ポリエチレン管継手 〔EFチーズ〕	図番	8261-01-03 
株式会社クボタケミックス		年月日	2017.3.3 S