


単位:mm

対象品	呼び径	d (平均内径)	t (最小)	l ₁ (最小)	l ₂ (最小)	l	L	W	参考質量 (g)
	20	27.35±0.15	3.0	5	10	50	80±2	59	56

- 備考1. 日本ポリエチレンパイプシステム協会規格準拠品 (JP K 011)
2. 固定用ねじは、JIS B1122 十字穴付きタッピンねじに規定されている『なべタッピンねじ』で、仕様は以下の通りです。
 [ねじ部の種類]2種 [材質]SUSXM7またはSUS304 [ねじの呼び]5
 [ねじの色]銀色
3. d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。
4. ハッチングは電熱線部を示します。
5. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	建築設備用ポリエチレン管継手 〔EFキャップ〕	図番	8265-01-03 
株式会社クボタケミックス		年月日	2022.9.15 S