


単位:mm

対象品	呼び径	D (平均外径)	t
	50	63.0 ^{+0.4} ₋₀	5.8 ^{+0.9} ₋₀

- 備考
1. (財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準
 2. 材質は、高密度ポリエチレン PE100
 3. D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値

図名	消火用キャップ50	図番	8265-02-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S