


単位:mm

対象品	呼び径	d (平均内径)	L	H
	150×75	180.7 <sup>+1.6</sup> <sub>-0</sub>	700±50	280±50

備考1. (財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準

2. 材質は、高密度ポリエチレンPE100
3. d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値
4. EF受け口部の寸法は左右共通
5. ルーズフランジ部の材質はJIS G 4304、JIS G 4305 または JIS G 3214に規定する SUS(F)304、ルーズフランジ部の寸法はJIS B 2239 または JIS B 2220に規定する 圧力10K並形フランジによる
6. ハッチングは電熱線部を示す
7. 同梱されているGF形ガスケット1号を使用

図名	消火用SUSフランジ付EFチーズ 150×75(JIS 10K, GF形)	図番	8266-04-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S