


単位:mm

対象品	呼び径	外径 D		厚さ t		近似内径 d (参考)	L±50	H	S (最小)	R (参考)
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差					
	100	125.0	+0.8 0	9.2	+1.1 0	105	860	300±30	110	300
	150	180.0	+1.2 0	13.3	+1.5 0	152	1050		135	450
	200	250.0	+1.5 0	18.4	+2.1 0	211	1250		175	600
	250	315.0	+1.8 0	23.2	+2.5 0	266	1500		215	750
	100	125.0	+0.8 0	9.2	+1.1 0	105	1060	450±50	110	300
	150	180.0	+1.2 0	13.3	+1.5 0	152	1250		135	450
	200	250.0	+1.5 0	18.4	+2.1 0	211	1450		175	600
	250	315.0	+1.8 0	23.2	+2.5 0	266	1700		215	750
	100	125.0	+0.8 0	9.2	+1.1 0	105	1210	600±50	110	300
	150	180.0	+1.2 0	13.3	+1.5 0	152	1400		135	450
	200	250.0	+1.5 0	18.4	+2.1 0	211	1600		175	600
	250	315.0	+1.8 0	23.2	+2.5 0	266	1850		215	750

- 備考 1. 日本下水道協会規格「下水道用ポリエチレン管 JSWAS K-14」規格品です。
 2. 外径Dとは、外径相当長さ以上離れた任意箇所での相互に等間隔な2方向以上の外径測定の平均値をいいます。
 3. 許容差の無い寸法は、参考寸法です。

図名	下水道用PE継手 S字曲管 〈PE-LB-N〉	図番	8460-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 T