


単位:mm

対象品	管種略号	呼び径	d (最小)	t (最小)	l1 (最小)	l2 (最小)	l	L	D	W
	JP、1W、1B	20(d27)	27.1	3.0	5	10	50	101±2	41	58
	1W、1B	25(d34)	34.2	3.4	5	10	54	109±2	47	64
	1W、1B	40(d48)	48.2	4.6	5	10	58	117±2	67	85

- 備考1. 日本水道協会認証登録品(登録番号 G-827)  
 2. 日本ポリエチレンパイプシステム協会規格品(JP K 011,JP K 012)  
 3. 固定用ねじは、JIS B1122 十字穴付きタッピンねじに規定されている『なべタッピンねじ』で、仕様は以下の通りです。  
 [ねじ部の種類]2種 [材質]SUSXM7またはSUS304 [ねじの呼び]5  
 4. d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。  
 5. EF受け口部の寸法は左右共通です。  
 6. ハッチングは電熱線部を示します。  
 7. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	水道給水用 高密度ポリエチレン管継手 〔EFソケット A型〕	図番	8570-10-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日