


単位: mm

対象品	管種略号	呼び径	d (最小)	d1	t (最小)	t1	ℓ	L
	JP、1W、1B	20	27.1	25.4	3.0	7.8	50	80±2

- 備考1. 日本水道協会認証登録品 (登録番号 G-827)
 2. 日本ポリエチレンパイプシステム協会規格品 (JP K 011, JP K 012)
 3. 固定用ねじは、JIS B1122 十字穴付きタッピンねじに規定されている『なべタッピンねじ』で、仕様は以下の通りです。
 [ねじ部の種類]2種 [材質]SUSXM7またはSUS304 [ねじの呼び]5
 4. d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。
 5. ハッチングは電熱線部を示します。
 6. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	水道給水用 高密度ポリエチレン管継手 〔EFキャップ A型〕	図番	8575-10-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2024.5.14 S