



単位:mm

対象品	呼び径	d (平均内径)	ℓ	ℓ1 (最小)	ℓ2 (最小)	t1 (最小)	t2 (最小)	L	Z	H	R	L1	L2	Z1	管芯長	参考質量 (kg)
	50	63.2 ^{+1.2} ₀	48	5	16	5.8	5.8	607±50	511	300±30	63	154	424	106	639	0.9
	50	63.2 ^{+1.2} ₀	48	5	16	5.8	5.8	757±50	661	450±40	63	154	636	106	851	1.2
	50	63.2 ^{+1.2} ₀	48	5	16	5.8	5.8	907±50	811	600±30	63	154	848	106	1063	1.4
	75	90.3 ^{+1.4} ₀	62	5	22	8.2	8.2	800±40	676	300±30	90	250	424	188	797	2.3
	75	90.3 ^{+1.4} ₀	62	5	22	8.2	8.2	950±50	826	450±40	90	250	636	188	1009	2.8
	75	90.3 ^{+1.4} ₀	62	5	22	8.2	8.2	1100±60	976	600±30	90	250	848	188	1221	3.2
	100	125.4 ^{+1.9} ₀	77	5	29	11.4	11.4	840±40	686	300±30	125	270	424	193	794	4.6
	100	125.4 ^{+1.9} ₀	77	5	29	11.4	11.4	990±50	836	450±40	125	270	636	193	1006	5.4
	100	125.4 ^{+1.9} ₀	77	5	29	11.4	11.4	1140±60	986	600±30	125	270	848	193	1218	6.3
	150	180.7 ^{+1.6} ₀	95	5	40	16.4	16.4	960 ⁺⁶⁰ ₋₄₀	770	300±30	180	330	424	235	869	10.6
	150	180.7 ^{+1.6} ₀	95	5	40	16.4	16.4	1110 ⁺⁷⁰ ₋₅₀	920	450±40	180	330	636	235	1081	12.6
	150	180.7 ^{+1.6} ₀	95	5	40	16.4	16.4	1260 ⁺⁷⁰ ₋₅₀	1070	600±30	180	330	848	235	1293	14.2
	※200	251.1 ^{+1.8} ₀	127	5	54	22.7	22.7	1019±60	765	300±35	250	360	424	233	853	19.8
	※200	251.1 ^{+1.8} ₀	127	5	54	22.7	22.7	1169±70	915	450±45	250	360	636	233	1065	23.4
	※200	251.1 ^{+1.8} ₀	127	5	54	22.7	22.7	1319±80	1065	600±50	250	360	848	233	1277	26.8

備考 1. JWWA K145規格品

※印は日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格品(PTC K13)

- d (平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。
- ハッチングは、電熱線部を示します。
- EF受け口部の寸法は、左右共通です。
- 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道配水用 ポリエチレン管継手 〔EFSバンド〕	図番	8761-01-03 
株式会社クボタケミックス		年月日	2021.8.31 S