


部品番号	名称	材質
1	異形管本体	FCD450-10
2	圧入リング	STKM13A/FCD450-10/FCD420-10
3	PE短管	PE100

単位:mm

対象品	呼び径	平均外径D	t	H	h±20	A	L1	L±20	参考質量 (kg)
	75 × 75	90.0 ^{+0.6} ₀	8.2 ^{+1.3} ₀	210	140	170	304	730	16
	100 × 75	125.0 ^{+0.8} ₀	11.4 ^{+1.8} ₀	250	160	170	354	820	26
	150 × 75	180.0 ^{+1.1} ₀	16.4 ^{+2.5} ₀	310	190	214	414	945	40
	200 × 75	250.0 ^{+1.5} ₀	22.7 ^{+3.5} ₀	390	230	220	498	1160	76

- 備考 1. 日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格品(POLITEC)
 2. 平均外径 D とは任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 3. フランジ寸法は、JIS G 5527に規定する呼び圧力7.5Kのフランジ形ダクタイル鋳鉄異形管によります。
 4. 異形管本体の塗装は、内外面ともエポキシ樹脂粉体塗装です。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道配水用ポリエチレン挿し口付 鋳鉄異形管 T字管N(RF形)	図番	9463-11-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2019.10.1 S