


単位: mm

対象品	呼び径	D1 (平均外径)	D2 (平均外径)	L	l1	l2	t1 (最小)	t2 (最小)	参考重量 (kg)
	I-50×1種40	63.0 <sup>+0.4</sup> <sub>0</sub>	48.0 ±0.25	165±3	80	65	5.8	6.05	0.2
	※1種50×1種40	60.0 ±0.3	48.0 ±0.25	175±3	90	65	7.45	6.05	0.2
	※I-50×1種50	63.0 <sup>+0.4</sup> <sub>0</sub>	60.0 ±0.3	190±3	80	90	5.8	7.45	0.2

- 備考
1. 日本ポリエチレンパイプシステム協会規格品 (JP K 011, JP K 012)  
※印は、日本ポリエチレンパイプシステム協会規格品 (JP K 012)
  2. 材質は、高密度ポリエチレンPE100
  3. D1、D2(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値を示します。
  4. 色は青です。

図名	水道給水用 高密度ポリエチレン管継手 〔レデューサ〕	図番	9574-10-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日