

ヒーターガイド付架橋ポリエチレン管・ポリブテン管（保護材付） 取扱説明書

●本製品は、寒冷地等での給水・給湯管の凍結対策として、ヒーター線をガイド管に挿入して使用します。

●安全にご使用いただくための注意事項

本製品を安全にご使用いただく上で、以下の注意事項を必ずお守りください。


お守りください。お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

❗ 必ず実行いただく「強制」の内容です。 ❌ 行ってはいけない「禁止」の内容です。 ⚠️ 気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。

❗ ヒーター線は、必ず自己制御型ヒーター（樹脂管用、最高温度 70℃以下）をご使用ください。

ヒーター線が異常過熱するとパイプの劣化や変形の可能性があります。

弊社では、ヒーター線に関する事故・トラブル等につきましては責任を負いかねますので、ヒーター線製造元または購入先にご確認頂き、取扱説明書の記載内容を厳守してください。



製品断面図

❌ 本製品は、踏みつけたり、折り曲げたり、集中荷重をかけないでください。ガイド管がつぶれ、ヒーター線の挿入に支障をきたします。

⚠️ 切り管を行う場合は、以下の手順で行ってください。

①保護材の上から、パイプとガイド管を切断し、長さ調整を行ってください。その際に、切断面以外の箇所にはパイプに傷がつかないように注意して切断してください。



②保護材の融着合わせ部を手で引裂いてパイプを露出してください。

❌ パイプの表面に傷をつけないように、カッターなどの鋭利な刃物を使用しないでください。



③継手との接続のため、最終長さで切断する際には、再度、パイプのみを管軸に対して直角かつ扁平しないように切断してください。



株式会社クボタケミックス