





単位:mm



※ 最大対応スラブ厚 340

国土交通大臣認定・(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品
注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

足切り可能寸法(被覆部も切断可能)

組み合わせバンド	最大足切り可能寸法	差し口露出部必要長さ
VCLバンド	130	50
コンパクトLバンド	110	75
Lバンド	100	80

(特)：特注品。対向枝への排水の流入が無いことを確認した場合のみ製作。

図
名

PS-4VSR-D4__

図
番

PS-4VSR-0008-003

株式会社クボタケミックス

年
月
日

2025.2.20 S