

水道配水用PE管 EF接合チェックシート

工事名								
管種・口径								
< 出来形図 > (測点No, 継手Noを記入)								
準備	発電機確認	機種：	電圧：					V (目安100V~110V)
	コントローラ	仕様： JWEF200N II ・ JWEF75N ・ その他 ()						

接合箇所番号								
融着	管の清掃							
	融着面のマーキング・切削							
	エタノール清掃							
	標線の記入							
	管と継手の固定							
	融着終了時刻	：	：	：	：	：	：	：
検査	融着完了確認	正・異	正・異	正・異	正・異	正・異	正・異	正・異
	インジケータの隆起確認	正・異	正・異	正・異	正・異	正・異	正・異	正・異
	気温	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	融着時間	秒	秒	秒	秒	秒	秒	秒
冷却	冷却時間	分	分	分	分	分	分	分
	固定解除時刻	：	：	：	：	：	：	：
同時通電	適用	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
	同時接合箇所番号							
判定		合・否	合・否	合・否	合・否	合・否	合・否	合・否
備考								

特記事項			
施工年月日 年 月 日	施工会社名	施工者名	現場代理人