

2021年6月23日
株式会社クボタケミックス

(お詫び)

形式試験受験前原料を混入した水道配水用ポリエチレン管の出荷について

弊社堺工場(大阪府堺市石津西町14-2)において本年2月に生産し、日本水道協会規格品として出荷した水道配水用ポリエチレン管の一部に、日本水道協会様の形式試験^{*}受験前の原料(現行品から切替予定の原料)が混入していた事実が判明致しました。誠に申し訳なく、関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。

^{*}水道用途の資機材は日本水道協会の行う形式試験に合格し、認証を受ける必要があります。

本事実の判明後、速やかに日本水道協会様に報告すると共に、出荷記録から追跡調査を行い、納入した可能性のある全ての水道事業体様に対しましては、個別にお詫びを申し上げ、詳細を説明させて頂きました。

現在、当該製品の品質・安全性を確認するため、日本水道協会規格「JWWA K 144 水道配水用ポリエチレン管」の要求性能項目について試験を進めておりますが、現時点で結果が判明している項目は、全て日本水道協会規格の規定値を満足しております。

今後、全ての試験結果が判明次第(7月上旬)、当ホームページ上にて掲出させて頂きます。

なお、当該製品の浸出性^{*}については既に試験を終え、基準に適合することを確認し日本水道協会様に報告致しました。

^{*}日本水道協会規格「JWWA K 144 水道配水用ポリエチレン管」において満足すべき水質に関する性能

当該の水道事業体様及び水道利用者様、日本水道協会様など多くの関係者の皆様にご心配とご迷惑をお掛けしましたことを重ねて深くお詫び申し上げます。

記

1. 対象品

水道配水用ポリエチレン管 片受直管並びに直管 φ100
堺工場2月生産分(総数:3,131本)
出荷対象エリア:東海、北陸、関西、中国、四国

2. お問い合わせ先

弊社ホームページ 「製品に関するお問い合わせ」
若しくは、弊社広報担当 TEL: 06-6648-2729

以上