

(続報)

**形式試験受検前原料を混入した水道配水用ポリエチレン管の
日本水道協会規格(JWWA K 144)要求性能の確認結果について(ご報告)**

当社ホームページにて6月23日にお知らせしました、形式試験※¹受検前の原料が混入した水道配水用ポリエチレン管につきまして、対象製品の品質・安全性の確認のため、日本水道協会様の立会いの下、日本水道協会規格「JWWA K 144 水道配水用ポリエチレン管」の要求性能項目についての試験を行い、本日全ての要求項目について日本水道協会規格の規定値を満足していることを確認致しました。

また、別途対象製品の浸出性※²に関する試験も実施し、「JWWA Z 108 水道用資機材-浸出試験方法」で規定された浸出性51項目の性能に適合することを確認致しました。

この度の件に関しまして、対象製品納入先の水道事業者様や受益者様、日本水道協会様など多くの関係者の皆様に、多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを改めて深くお詫び申し上げます。

※1 日本水道協会の検査を受検する場合、事前に形式試験に合格する必要があります。

※2 日本水道協会規格「JWWA Z 108 水道用資機材-浸出試験方法」において水道用資機材等の材質に関する試験方法で規定された浸出性51項目(厚生省令15号別表第二記載の45項目に日水協独自の6項目を加えたもの)

記

1. 対象品

水道配水用ポリエチレン管 片受直管並びに直管 φ100
堺工場2月生産分(総数:3,131本)
【出荷対象エリア】東海、北陸、関西、中国、四国、

2. お問い合わせ先

弊社ホームページ 「製品に関するお問い合わせ」
若しくは、弊社広報担当 TEL: 06-6648-2729

(ご参考:6月23日付お知らせ)

「形式試験受検前原料を混入した水道配水用ポリエチレン管の出荷について」

https://www.kubota-chemix.co.jp/dcms_media/other/kc210623.pdf

以上